

Руководитель эксплуатирующей организации _____
 « 16 _____ 2015 г.

«Утверждаю»
 Директор МУП «Подольская теплосеть» _____
 Н.М. Артемьев
 « _____ 20 _____ г.

А К Т

готовности внутренней системы теплоснабжения здания

000 474 Подольский ДСК
 по адресу: с. Подольск, ул. Технической, д. 3/2
 Мы, нижеподписавшиеся: представитель МУП «Подольская теплосеть»:
инженер службы ОЧКЭ Артемьев Н.М.
 и представитель организации, эксплуатирующей внутреннюю систему теплоснабжения здания: кач. участка ДЗ Мухомов С.В.

составили настоящий акт о том, что в соответствии с планом подготовки зданий и помещений к отопительному сезону выполнены следующие мероприятия:

№	Выполнение мероприятий предписания	Выполнение
1.	Наличие расщечек на вводных задвижках в здании	снят
2.	Наличие термометров и манометров на элеваторном узле и вводных трубопроводах ГВС.	есть
3.	Соответствие конуса или расходной шайбы отчету по наладке.	есть.
4.	Наличие сетчатых фильтров.	есть
5.	Ревизия и проверка на плотность запорной арматуры.	выполн.
6.	Наличие газонепроницаемых сальников на трубопроводах при вводе их в здание.	есть сальников
7.	Состояние узлов учета.	удовл.
8.	Санитарное состояние в помещениях технических этажей.	удовл.
9.	Наличие тепловой изоляции на трубопроводах и узлах управления.	есть
10.	Промывка внутренней системы теплоснабжения гидропневматическим способом (по стоякам Р=6,0 кгс/см ²)	выполн.
11.	Опрессовка внутренней системы теплоснабжения давлением Р =6,0 кгс/см ²	выполн.

Сопло элеватора опломбировано пломбой № _____.
 Снятие и замена установленного сопла возможно только с разрешения представителя МУП «Подольская теплосеть». В случае самовольного срыва пломбы потребитель несет ответственность в административном порядке.

Представитель эксплуатирующей организации _____
Мухомов С.В.

Представитель МУП «Подольская теплосеть» _____
Артемьев Н.М.